

Merkblatt

für Schlüsseldepots bei Tor- oder Zaunanlagen

(Stand 10/2020)

Allgemeines

Dieses Merkblatt regelt im Zuständigkeitsbereich der Stadt Jüchen die Möglichkeit zum Einbau von Schlüsseldepots oder Feuerweherschließung bei Tor- oder Zaunanlagen. Hierdurch wird ein schnelles Eingreifen durch die Feuerwehr, bei einem Schadensereignis, gewährleistet.

Feuerweherschließungen an Toranlagen, Sperrpfosten, usw.

Anwendungsfälle sind abschließbare Türen, Tore, Sperrpfosten, Schranken usw. an Feuerwehr-Zugängen oder –Zufahrten. Der erforderliche Schlüssel ist in einem Feuerwehr-Schlüsseldepot der Klasse 1 zu deponieren.

1 Folgende Schlüsseldepots bzw. Feuerweherschließungen sind möglich

- 1.1 Kruse MASTIFF Schlüsselsafe Light und Putzblende
- 1.2 Kruse MASTIFF Schlüsselsafe Aufputz
- 1.3 Kruse SchlüsselDepot K5 mit VDS-Umstellschloß
- 1.4 Doppelzylinder Schließung

**1.1 Kruse MASTIFF Schlüsselsafe Light (Art.-Nr. 530000)
und Putzblende (Art.-Nr. 532025)
(zum Einbau in die Wand)**



86,50€ zzgl. Mwst.



**Putzblende mit
Staubschuttscheibe**

7,40€ zzgl. Mwst.

1.2 Kruse MASTIFF Schlüsselsafe Aufputz (Art.-Nr. 530002)



224,00€ zzgl. Mwst.

1.3 Kruse SchlüsselDepot K5 mit VDS-Umstellschloß (Art.-Nr. 510000)



365,00€ zzgl. Mwst.

Die Schlüsseldepots 1.1 bis 1.3 sind zu beziehen bei der

Fa. Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co KG

Duvendahl 92

21435 Stelle

Tel.: 04174 / 592-22

Fax: 04174 / 592-33

kruse-sicherheit.de

Bei der Bestellung muss

„Schließung der Feuerwehr Jüchen“

angegeben werden

1.4 Doppelzylinder Schließung (Halbzylinder der Feuerwehr)



Halbzylinder ca. 140,00€ zzgl. MwSt.

Der Zylinder für die Variante 1.4 ist zu beziehen bei der
Fa. Kilbinger, Stephanstraße 12, 41464 Neuss

Bei der Bestellung muss
„Anlage 629770“
angegeben werden

2. Kennzeichnung der Schlüsseldepots



Die Schlüsseldepots 1.1 bis 1.3 sind mit oberem Schild zu kennzeichnen
(Maße 20cmx10cm).

Das Schild wird bei der Schlüssel hinterlegung von der Feuerwehr mitgebracht.

3 Allgemeines

Um die Sicherheit zu gewährleisten erfolgt die Auslieferung aller Zylinder bzw.
Schlösser an die Feuerwehr Jüchen.

Vor Einbau eines Schlüsseldepots (1.1 bis 1.3) ist mit der Feuerwehr, Herr Schroeder
der Einbauort abzusprechen (02165/879156-17).

Gleiches gilt für eine Terminabsprache bezüglich der Schlüssel hinterlegung.

Sollte sich die Schließung bei der Tor- bzw. Zaunanlage zukünftig ändern, ist ein
neuer Schlüssel im Schlüsseldepot zu hinterlegen.